

Ergänzend zur Ziffer 5.3 und 10.23 der regionalen Werkvorschriften Zürich werden die Nummern der **Steuerdrähte** wie folgt festgelegt:

	Funktion / sperrpflichtige Apparate	Drahtnr.	Kdo-Nr.
WV-Ziffer 5.3	Steuernulleiter	Nr. 0	
	Spitzenssperrung / Waschmaschine / GWA / Sauna etc.	Nr. 1	Kdo. 16
	Boilerladung Tag und Nacht	Nr. 2	Kdo. 11
	Boilerladung Nacht	Nr. 3	Kdo. 13 oder 19
	Doppeltarif	Nr. 9	Kdo. 8
	Wärmepumpe	fortlaufend	Kdo. 17
	Elektroheizungen	fortlaufend	Kdo. 18 / 20 / 222 / 322

Die verbleibenden Nummern (4 - 8) können für weitere Verwendungszwecke verwendet werden. Die Legende gemäss WV ZH Ziffer 5.35 ist in jedem Falle anzubringen.

Rundsteuerfrequenz : 183,3 HZ, Schwendenen / Eisenburg 582 Hz.

	Boiler – Leistungen	Aufladezeit
WV-Ziffer 10.26	<ul style="list-style-type: none"> • Bis 2 kW Leistung 	Keine Vorgaben
	<ul style="list-style-type: none"> • Bis 400 Liter Inhalt 	6 oder mehr Stunden
	<ul style="list-style-type: none"> • Über 400 Liter Inhalt 	8 Stunden

Ergänzend zur Ziffer A 6.4 der regionalen Werkvorschriften Zürich werden für die **Wohnungs- und Zählerplatzbezeichnungen** in Mehrfamilienhäusern mit mehr als 2 Wohnungen die folgenden Bestimmungen erlassen :

- Die Wohnungen sind fortlaufend zu nummerieren
- Die Nummern sind an der Sonnerietaster-Abdeckung vor der Wohnungstüre dauerhaft einzugravieren.
- Der Zählerplatz der betreffenden Wohnung ist auf der Zählerverteilung mit der gleichen Nummer dauerhaft zu versehen.
- Der erste Zählerplatz auf der Zählertafel (oben links) ist für den Allgemeinzähler vorzusehen.

Das Elektrizitätswerk der Gemeinde Schübelbach kennt die nachstehenden Tarifkategorien:

Tarifbezeichnung	Bedeutung	Anwendung für :
HET	Haushalt-Einzähler-Tarif	Reine Wohnungen
HKL	Haushalt-Kleingewerbe-Landwirtschaft	Landwirtschaft und Gewerbe mit oder ohne Wohnung, Allgemeinbezug in Mehrfamilienhäusern
NS	Niederspannungs-Sammeltarif	Grössere Gewerbe mit Anschluss-Sicherung über 100 A, Wohnungen über Tarif HET
HS	Hochspannungs-Sammeltarif	Hochspannungsbezüger
P	Provisorische Anschlüsse	Bauprovisorien, Schausteller etc.
H	Heizungen	Elektrische Widerstandsheizungen, Wärmepumpen
	Blindstrom	Erfassung eines, vermutlich erhöhten Blindstrombezuges, immer in Verbindung mit einem Wirkstromzähler